

Общество с ограниченной ответственностью «Лемакс»



347913, Николаевское Шоссе, 10-в, г. Таганрог, Ростовская обл., ИНН 6154001478, КПП 615401001, р/с 40702810152230100673 в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону, БИК 046015602, к/с 30101810600000000602, т/ф (8634) 312-345, 381-911, e-mail: lemax@lemax.ru

Исх. № 363 от «28» 03 2024 г.

По месту требования

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В перечень работ ежегодного технического обслуживания энергозависимых и энергонезависимых котлов входит следующее:

1. Проверить состояние дымохода и силу тяги в нем.
2. Проверить и при необходимости очистить от сажи турбулизаторы и теплообменник.
3. Разобрать и прочистить трубку подвода газа к запальной горелке (трубку запальника), жиклер запальной горелки, очистить отверстия запальной и основной горелок.
4. Проверить срабатывание терморпары и датчика тяги.
5. Проверить и при необходимости отрегулировать входное и выходное давление газа на газовом клапане.
6. Проверить работу газового клапана.
7. Проверить зазоры и при необходимости прочистить электроды розжига и ионизации.
8. Проверить заземление и напряжение питающей сети.

Коммерческий директор



С.В. Иванус

Конт. лицо: Молчанов А.
Конт. Телефон: 8 (8634) 312-345 доб.215